



CENTRUM EUROPEJSKIE NATOLIN

Nasz Znak: Sekr. CEN / W / 208 / 2020

Warszawa, 10 grudnia 2020 r.

Oznaczenie sprawy: **CEN/6/2020**
Tryb postępowania: **Przetarg nieograniczony**
Przedmiot: **Dobudowa ogrodu zimowego do budynku dawnej stajni**
Zamawiający: **Fundacja „Centrum Europejskie - Natolin”
ul. Nowoursynowska 84,
02-797 Warszawa**

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia na **dobudowę ogrodu zimowego do budynku dawnej stajni** prowadzonym przez Zamawiającego - **Fundację „Centrum Europejskie - Natolin”** w trybie przetargu nieograniczonego (oznaczenie sprawy: CEN/6/2020) oraz otrzymanym zapytaniem dotyczącym Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia następującej treści:

„W odpowiedzi na pytanie nr 3 odpowiadacie Państwo cytuję „Tak, cała fasada szklana musi spełniać wymagania szczelności i izolacyjności ogniowej. Sposób zabezpieczenia musi być zgodny z systemami przyjętymi przez producenta elementów aluminiowych.” W domyśle, co wynika z pytania szczelność i izolacyjność na poziomie min. EI30.

W odpowiedzi na pytanie nr 6 Zamawiający jako przykład podaje zestaw szybowy, który nie spełnia wymagania EI30.

[...] zastosowanie układu szyb o wymaganym EI30 zwiększy koszt realizacji inwestycji o minimum 1 mln zł netto. Konstrukcja aluminiowa i wymagania co do wymiarów szyb o EI30 zmienią w sposób zasadniczy i znaczący wygląd fasady.”

Zamawiający wyjaśnia co następuje:

- 1) **Konstrukcja główna ściany zewnętrznej musi zgodnie z punktem 1.2 opisu technicznego spełniać wymagania pożarowe R30. Jednak same elementy szklane mogą, ale nie muszą spełniać wymagań EI30, ponieważ w przedmiotowym obiekcie nie występuje pas międzykondygnacyjny. Dlatego Zamawiający**

nie wymaga w przedmiotowym postępowaniu spełniania wymagań EI30 w zakresie dotyczącym elementów szklanych.

- 2) Karta katalogowa została podana przez Zamawiającego wyłącznie przykładowo. Zamawiający jednoznacznie wskazał, iż nie oznacza to, że Zamawiający preferuje te konkretne rozwiązanie oraz że Zamawiający w jakikolwiek sposób narzuca Wykonawcom wybór tego rozwiązania. Zamawiający podaje je wyłącznie jako przykład, zaś wybór konkretnego rozwiązania należy do Wykonawców.



Agnieszka Czachowska-Aussenberg
Dyrektor Fundacji Centrum Europejskie - Natolin